



ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ВВ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № UA1.166.0018931-14
Зареєстровано в Реєстрі

Термін дії з 02 квітня 2014 до 01 квітня 2015
Срок действия с

Продукція: Генератори вогнегасного аерозолю типу РК моделі: PK0060, PK0240, PK1800, PK2800
Продукция: 8424
код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД
код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам: Державних будівельних норм і стандартів України: ДБН В.2.5-56:2010 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту» п. 7.2.3; ДСТУ 4442:2005 «Пожежна техніка. Установки аерозольного пожежогасіння. Генератори вогнегасного аерозолю. Загальні технічні вимоги та методи випробувань» пп. 5.1.1 - 5.1.7, 5.1.10.1, 5.1.10.2, 5.3 - 5.5
Соответствует требованиям

Виробник продукції: Фірма «Shaanxi J&R Fire Fighting Co., Ltd.» (Китай),
Изготовитель продукции: No 65, Keji 2nd Road, Gaoxin District, Xi'an, Shaanxi 710075, China

Сертифікат видано: ТОВ «АДЕКСІМ-ТРЕЙД»,
Сертификат выдан: 04070, м. Київ, вул. Почайнинська, буд. 23, кв. 28, код ЄДРПОУ 36472468.
Доручення виробника від 28.11.2013 № б/н

Додаткова інформація: Продукція, що виробляється серійно з 02.04.2014 до 01.04.2015.
Дополнительная информация: Здійснюється технічний нагляд за стабільністю показників сертифікованої продукції 1 (один) раз протягом терміну дії сертифіката відповідності. Маркування продукції здійснюється національним знаком відповідності згідно з ДСТУ 2296-93

Сертифікат видано органом з сертифікації: ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,
Сертификат выдан органом по сертификации: юр. адр.: 03164, м. Київ, вул. Малинська, 20-А; пошт. адр.: 03680, м. Київ, вул. Виборзька, 103; тел. 221-94-10; 404-88-03; 457-69-23; № UA.P.166; № UA.PN.166 від 25.07.2011

На підставі: Протокол сертифікаційних випробувань від 20.03.2014 № 16С/НЛПБ
На основании: ВЛ ТОВ «Незалежна лабораторія пожежної безпеки» (атестат акредитації № 2Н688 дійсний до 04.06.2018)

Заст. Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа по сертификации



підпис

V.I. Приймаченко
ініціали, прізвище

№ 443940

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО за тел. (044) 537-35-76